



RILASCIATO IL 29/05/2015  
VALIDO FINO AL 29/05/2025

### DATI DELL'IMMOBILE

- » Comune: E844 MALALBERGO (BO)
- » Indirizzo: VIA NAZIONALE
- » Piano-interno:
- » Foglio-Particella-Sub:
- » Proprietario:
- » Destinazione d'uso: E1 - Abitazioni civili e rurali a residenza a carattere continuativo

### DATI GENERALI

- » Zona Climatica: E
- » Gradi Giorno: 2329,00
- » Volume lordo riscaldato: 334,20 m<sup>3</sup>
- » Superficie utile riscaldata: 102,00 m<sup>2</sup>
- » Superficie disperdente: 178,30 m<sup>2</sup>
- » Rapporto S/V: 0,53

## CLASSE ENERGETICA



-2015

# IN CORSO DI PRODUZIONE

N°0071

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

INDICE	VALORE (kWh/m <sup>2</sup> /anno)	LIMITE (kWh/m <sup>2</sup> /anno)
TOTALE (EP <sub>iv</sub> + EP <sub>est</sub> + EP <sub>acq</sub> + EP <sub>a</sub> )	EP <sub>tot</sub> 38,69	EP <sub>tot-lim</sub> 75,7
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	EP <sub>iv</sub> - EP <sub>acq</sub> 38,69	EP <sub>iv-lim</sub> 64,5
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (non calcolata)	EP <sub>est</sub> 0,00	EP <sub>est-lim</sub> 0,0
ILLUMINAZIONE (non calcolata)	EP <sub>a</sub> 0,00	EP <sub>a-lim</sub> 0,0

### EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

TIPO INTERVENTI	STIMA RITORNO INVESTIMENTO (ANNI)	ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA (kWh/m <sup>2</sup> /anno)	EMISSIONI CO2 RISPARMIATE (g/g <sub>CO2</sub> )
	0	-	-

SOGGETTO CERTIFICATORE

TECNICI PREPOSTI

Timbro e Firma

Timbro e Firma