ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 30677

Rilasciato il 19-12-2011
Scadenza il 19-12-2021

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: unità 6 via Sanda - Celle Ligure

Proprietà: VE.LI.CO. COSTRUZIONI S.R.L.

Anno di costruzione: 2011

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 83.7

Volume lordo V [m^3]: 338.8

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.71

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Celle Ligure

Mappale: 236

Sezione:

Foglio: 5

Sub: 19

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 26.6 kWh/m^2anno

Valore Raggiungibile: 24.91 kWh/m^2anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO_2 attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.35 t/anno



Potenziale di riduzione CO_2 ottenibile con interventi migliorativi: 0.32 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 30677

Prestazione energetiche parziali

Involucro



Valore attuale: 14.04 kWh/m^{2}anno

Valore raggiungibile: 14.04 kWh/m^{2}anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 0.74

Valore raggiungibile: 0.68

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 16.25 kWh/m^{2}anno

Valore raggiungibile: 15.32 kWh/m^{2}anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
AUMENTO SUP. PANNELLI SOLARI DEL 25%	1.69		
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m^{2}anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
AUMENTO SUP. PANNELLI SOLARI DEL 25%	1.69		

Firma, timbro e numero del certificatore:

n° 1000

PROVINCIA DI SAVONA - ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing.
BOLLA
ELENA
N. 1482